

高圧受電設備規程（JEAC8011-2025） 第5版 正誤表

更新日 2026年3月23日（月）

本書において、誤記がございましたのでお詫びの上、訂正させていただきます。

訂正箇所	正	誤	修正履歴
P.12 (2) ②	～を「電線の許容電流は、 <u>短絡時</u> 許容電流・・・」に規定表現を見直した。～	～を「電線の許容電流は、 <u>短時間</u> 許容電流・・・」に規定表現を見直した。～	2025年12月8日
P.18 2章 (2) 下から14行目	<u>発電等設備</u> の系統連系に関する～	<u>発電設備</u> の系統連系に関する～	2026年3月23日
P.18 2章 (3) 下から10行目	<u>発電等設備</u> の系統連系に関する～	<u>発電設備</u> の系統連系に関する～	2026年3月23日
P.84 1130-6 5. 上から6行目	～場合は、 <u>3項</u> 及び <u>4項</u> によらない～	～場合は、 <u>2項</u> 及び <u>3項</u> によらない～	2026年3月23日
P.201 2120-2 5. 上から18行目	～望ましく、 2120-1 3. （過電流保護協調検討のための前提条件）にあげた～	～望ましく、 2120-1 2. （過電流保護協調検討のための前提条件）にあげた～	2026年3月23日
P.214 (10)式	$I_{\phi} = \left(\frac{500}{\sqrt{3} \times 6.6} \right) \times 0.502 \times 15 \approx \underline{329.4} \text{ A}$	$I_{\phi} = \left(\frac{150}{\sqrt{3} \times 6.6} \right) \times 0.502 \times 15 \approx \underline{98.8} \text{ A}$	2025年12月16日
P.214 (12)式	$I_{\phi} = 210 + \underline{329.4} = \underline{539.4} \text{ A}$	$I_{\phi} = 210 + \underline{98.8} = \underline{308.8} \text{ A}$	2025年12月16日
P.214 下から1行目	したがって、 <u>539.4 A</u> 、0.15 s でOCRが動作しないことが確認できる。	したがって、 <u>308.8 A</u> 、0.15 s でOCRが動作しないことが確認できる。	2025年12月16日

以上