

2025年版 高圧受電設備規程Q&A 第2版 正誤表

更新日 2026年3月25日（水）

本書において、誤記がございましたのでお詫びの上、訂正させていただきます。

訂正箇所	正	誤	修正履歴
P.44 Q1-17 解説 (1) カ(ウ)	ヒューズ等に保護された電圧 <u>計</u>	ヒューズ等に保護された電圧 <u>__</u>	2026年3月25日
P.97 Q1-42 解説 上から11行目	～及び <u>内部半導電層</u> と絶縁体の～	～及び <u>内部半道導電層</u> と絶縁体の～	2026年3月25日
P.126 Q1-54 解説 図4(a)の名称	(a) <u>概念</u> 図	(a) <u>単線</u> 図	2026年3月25日
P.131 Q2-2 解説 表1	[高圧規程2120- <u>8</u> 表]	[高圧規程2120- <u>7</u> 表]	2026年3月25日
P.133 Q2-2 解説 上から3行目	～接地形計器用変 <u>圧</u> 器（EVT）の～	～接地形計器用変 <u>成</u> 器（EVT）の～	2026年3月25日
P.134 Q2-3 解説 下から5行目	～高圧規程第2120- <u>3</u> 条第 <u>1</u> 項参照)	～高圧規程第2120- <u>2</u> 条第 <u>2</u> 項参照)	2026年3月25日
P.136 A2-4	高圧規程第2120-2条第 <u>7</u> 項2120- <u>7</u> 表の～	高圧規程第2120-2条第 <u>1</u> 項2120- <u>6</u> 表の～	2026年3月25日
P.137 Q2-4 解説 表1〔備考3〕	～高圧規程第2120- <u>5</u> 条第1項（変圧器～	～高圧規程第2120- <u>4</u> 条第1項（変圧器～	2026年3月25日
P.137 Q2-4 解説 表1〔備考4〕	また、 <u>6%リアクトル付進相コンデンサ</u> として選定した。	また、 <u>6%リアクトル付き</u> として選定した。	2026年3月25日
P.138 Q2-5 解説 図1の名称	図1 PF・S形における単 <u>線</u> 結線図（例）	図1 PF・S形における単 <u>相</u> 結線図（例）	2026年3月25日
P.143 Q2-7 解説 表1	[高圧規程2120- <u>8</u> 表]	[高圧規程2120- <u>7</u> 表]	2026年3月25日
P.144 A2-8	～高圧規程第2120- <u>5</u> 条第2項に～	～高圧規程第2120- <u>4</u> 条第2項に～	2026年3月25日
P.144 Q2-8 解説 上から5行目	高圧規程第2120- <u>5</u> 条第2項では、～	高圧規程第2120- <u>4</u> 条第2項では、～	2026年3月25日
P.147 Q2-9 解説 図1 式	比誤差 $\varepsilon = \frac{\text{公称変流比} - \text{真の変流比}}{\text{真の変流比}} \times 100 [\%] \cdots \text{①}$	比誤差 $\varepsilon = \frac{\text{公称変流比} - \text{真の変流比}}{\text{真の変流比}} \times 100 [\%] \cdots \text{①}$	2026年3月25日
P.157 Q2-14 解説 上から4行目	<u>対地電位</u> V_t は、①式より、～	<u>避雷器の制限電圧</u> V_t は、①式より、～	2026年3月25日
P.167 Q3-2 解説 表1〔備考〕	～契約電力の決定方法が実量 <u>制</u> の場合～	～契約電力の決定方法が実量 <u>性</u> の場合～	2026年3月25日

訂正箇所	正					誤					修正履歴
P.185 Q3-4 解説 表3	契約電力相当値 ① 195 kW					契約電力相当値 _ 195 kW					2026年3月25日
P.186 Q3-4 解説 表4	契約電力相当値 ① 365 kW					契約電力相当値 _ 365 kW					2026年3月25日
P.187 Q3-4 解説 表5	契約電力相当値 ① 220 kW					契約電力相当値 _ 220 kW					2026年3月25日
P.188 Q3-4 解説 表6		5次	7次	11次	13次		5次	7次	11次	13次	2026年3月25日
		1,231	553				1,231	552			
		171	320				171	320			
		770	550				770	550			
		否	否				否	否			

以上